



АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04. 2025

г. Канск

№ 257-п

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Таеженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края на период до 2028 года

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**


1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Таеженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края на период до 2028 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвержденную схему теплоснабжения, сельского поселения Таеженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края разместить на официальном сайте Канского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в официальном печатном издании «Вести Канского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Канского района по оперативным вопросам С.И. Макарова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий полномочия  
Главы Канского района

В.Н. Котин



Приложение  
к постановлению  
администрации Канского района  
от «25» 04 2025 №257- п



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЁЖЕНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028  
ГОДА**

СПР-2025-020-ОМ

2025 год

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЁЖЕНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028  
ГОДА**

**СПР-2025-020-ОМ**

2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Введение   | 5  |
| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения                     | 6  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения   | 6  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии  | 6  |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты  | 12 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии   | 12 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 12 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии  | 13 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя   | 14 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  | 15 |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения   | 15 |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций  | 19 |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения   | 19 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа               | 19 |
| Список использованных источников   | 20 |
| Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.  | 21 |
| Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).            | 22 |

## **Введение**

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Таёженского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# **ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

## **Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения**

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Котельные снабжают теплом и горячей водой отдельные группы жилых зданий и социальных объектов. К центральному отоплению от существующей котельной подключены жилые дома, общественные и административные здания.

## **Часть 2. Источники тепловой энергии**

Система теплоснабжения Таёженского сельсовета Канского района Красноярского края - централизованная, представлена тремя источниками тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. От существующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов надземная. Теплоноситель - вода с параметрами 95/70°C.

На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – ОАО «КрасЭко». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Источники тепловой энергии:

1. Котельная №3 с.Таежное

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с.Таежное на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 2 водогрейных котла, общей установленной мощностью 1,26 Гкал/час. В составе вспомогательного оборудования котельной 2 насоса сетевых 15кВт\*3000, насос подпиточный 2,2 кВт\*3000, 2 вентилятора дутьевых ВЦ 14-46/2,2 кВт/3000 (2021г). Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1972 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

## 2. Котельная №2 с. Таежное

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Таежное на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 2 водогрейных котла, общей установленной мощностью 0,6 Гкал/час. В составе вспомогательного оборудования котельной 2 насоса сетевых К80-50-200 15кВт\*3000 (2021г), 7,6кВт\*3000. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1962 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

## 3. Котельная №1 с. Таежное

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зона ее действия представлена в приложении 1.

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с. Таежное на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 2 водогрейных котла, общей установленной мощностью 0,86 Гкал/час. В составе вспомогательного оборудования котельной 2 насоса сетевых 11кВт\*3000, 5,5 кВт\*3000. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°C.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1968 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущеного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 1. Технические данные

| Показатель   | Номер котла   |               |   |   |   |      | Всего по котельной |
|--|---------------|---------------|---|---|---|------|--------------------|
|  | 1             | 2             | 3 | 4 | 5 | 6... |                    |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час                  | 0,63          | 0,63          |   |   |   |      | 1,26               |
| 2. Располагаемая мощность, Гкал/час                              | 0,63          | 0,63          |   |   |   |      | 1,26               |
| 3. Паспортный к.п.д.   | 60            | 60            |   |   |   |      | 60                 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 249,3         | 249,3         |   |   |   |      | 249,3              |
| 5. Фактический к.п.д.  | Не определено | Не определено |   |   |   |      | Не определено      |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год                                 | 1972          | 1972          |   |   |   |      | 1972               |
| 7. Срок службы, лет  | 10            | 10            |   |   |   |      | 10                 |
| 8. Год проведения последних наладочных работ                     | 2024          | 2024          |   |   |   |      | 2024               |
| 9. Вид проектного топлива  | Уголь бурый   | Уголь бурый   |   |   |   |      | Уголь бурый        |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг         | 3750          | 3750          |   |   |   |      | 3750               |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива)               | Уголь бурый   | Уголь бурый   |   |   |   |      | Уголь бурый        |
| 10.1. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг                   | 3750          | 3750          |   |   |   |      | 3750               |
| 11. Наличие экономайзеров  | нет           | нет           |   |   |   |      | нет                |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)                 | нет           | нет           |   |   |   |      | нет                |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)                    | нет           | нет           |   |   |   |      | нет                |

|   |     |     |  |  |  |  |  |     |
|---|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 14. Наличие автоматики (есть или нет)             | нет | нет |  |  |  |  |  | нет |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | нет | нет |  |  |  |  |  | нет |

Таблица 2. Технические данные

| Показатель   | Номер котла   |               |   |   |   |   | Всего по котельной |
|--|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------------|
|  | 1             | 2             | 3 | 4 | 5 | 6 |                    |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час                  | 0,3           | 0,3           |   |   |   |   | 0,6                |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час                             | 0,3           | 0,3           |   |   |   |   | 0,6                |
| 3. Паспортный к.п.д.   | 60            | 60            |   |   |   |   | 60                 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 249,3         | 249,3         |   |   |   |   | 249,3              |
| 5. Фактический к.п.д.  | Не определено | Не определено |   |   |   |   | Не определено      |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год                                 | 1962          | 1962          |   |   |   |   | 1962               |
| 7. Срок службы, лет  | 10            | 10            |   |   |   |   | 10                 |
| 8. Год проведения последних наладочных работ                     | 2022          | 2022          |   |   |   |   | 2022               |
| 9. Вид проектного топлива  | Уголь бурый   | Уголь бурый   |   |   |   |   | Уголь бурый        |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг         | 3750          | 3750          |   |   |   |   | 3750               |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива)               | Уголь бурый   | Уголь бурый   |   |   |   |   | Уголь бурый        |

|   |      |      |  |  |  |  |      |
|---|------|------|--|--|--|--|------|
| 10.1. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг    | 3750 | 3750 |  |  |  |  | 3750 |
| 11. Наличие экономайзеров                         | нет  | нет  |  |  |  |  | нет  |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)  | нет  | нет  |  |  |  |  | нет  |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)     | нет  | нет  |  |  |  |  | нет  |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет)             | нет  | нет  |  |  |  |  | нет  |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | нет  | нет  |  |  |  |  | нет  |

Таблица 3. Технические данны

| Показатель   | Номер котла   |               |   |   |   |      | Всего по котельной |
|--|---------------|---------------|---|---|---|------|--------------------|
|  | 1             | 2             | 3 | 4 | 5 | 6... |                    |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час                  | 0,43          | 0,43          |   |   |   |      | 0,86               |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час                             | 0,43          | 0,43          |   |   |   |      | 0,86               |
| 3. Паспортный к.п.д.   | 60            | 60            |   |   |   |      | 60                 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 249,3         | 249,3         |   |   |   |      | 249,3              |
| 5. Фактический к.п.д.  | Не определено | Не определено |   |   |   |      | Не определено      |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год                                 | 1968          | 1968          |   |   |   |      | 1968               |
| 7. Срок службы, лет  | 10            | 10            |   |   |   |      | 10                 |
| 8. Год проведения последних наладочных работ                     | 2022          | 2022          |   |   |   |      | 2022               |

|  |                |                |  |  |  |  |                |
|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 9. Вид проектного топлива                                | Уголь<br>бурый | Уголь<br>бурый |  |  |  |  | Уголь<br>бурый |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3750           | 3750           |  |  |  |  | 3750           |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива)       | Уголь<br>бурый | Уголь<br>бурый |  |  |  |  | Уголь<br>бурый |
| 10.1. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг           | 3750           | 3750           |  |  |  |  | 3750           |
| 11. Наличие экономайзеров                                | нет            | нет            |  |  |  |  | нет            |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет)         | нет            | нет            |  |  |  |  | нет            |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет)            | нет            | нет            |  |  |  |  | нет            |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет)                    | нет            | нет            |  |  |  |  | нет            |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч        | нет            | нет            |  |  |  |  | нет            |

### Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения с. Таежное, представлено в таблице. Таблица 4. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб

| Год ввода         | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубопровода мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м | Способ прокладки трубопровода    | Тип изоляции         |
|-------------------|---|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 1<br>1968<br>1968 | 2<br>с. Таежное больница                                  | 3<br>80<br>50           | 4<br>238<br>155,04                                    | 5<br>Надземная деревянные короба | 6<br>Рубероид, битум |
| Всего             |   |                         | 393,04  |                                  |                      |
| Год ввода         | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубопровода мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м | Способ прокладки трубопровода    | Тип изоляции         |
| 1962              | с. Таежное школа  | 100                     | 9,62  | Надземная                        | Рубероид, битум      |
| 1962              |   |                         | 9,62  |                                  |                      |
| Год ввода         | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубопровода мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м | Способ прокладки трубопровода    | Тип изоляции         |
| 1972              | с. Таежное д/сад  | 100                     | 920,6   | Надземная                        | Рубероид, битум      |
| 1994              |   | 80                      | 86  |                                  |                      |
| Всего             |   |                         | 1006,6  |                                  |                      |

### Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Таежное действуют 3 источника централизованного теплоснабжения. Источники тепловой энергии обслуживает как физических, так и юридических лиц. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении 1.

### Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления с.Таежное с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в приложении 2.

Таблица 5. Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя

| Элемент<br>территориального<br>деления | Количество<br>потребителей | Значение потребления тепловой энергии |  |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--|
|  |                            | На отопление,<br>Гкал/час             | На горячее<br>водоснабжение,<br>Гкал/час |
| Котельная №1 с.Таежное                 |                            |                                       |  |
| Бюджетные потребите-<br>ли             | 1                          | 0,1185                                | 0,0042                                   |
| Котельная №2 с.Таежное                 |                            |                                       |  |
| Бюджетные<br>потребители               | 1                          | 0,245                                 | 0  |
| Котельная №3 с.Таежное                 |                            |                                       |  |
| Бюджетные<br>потребители               | 1                          | 0,1356                                | 0  |
| Население                              | -                          | 0,1                                   | 0,0007                                   |
| Прочие потребители                     | 1                          | 0,0158                                | 0  |

В целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

Таблица 6. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| №<br>п/п | Источник тепловой<br>энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |           |        |
|----------|------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
|          |                              | Всего                           | Отопление | ГВС    |
| 1        | Котельная №1 с.Таежное       | 0,1227                          | 0,1185    | 0,0042 |
| 2        | Котельная №2 с.Таежное       | 0,245                           | 0,245     | 0      |
| 3        | Котельная №3 с.Таежное       | 0,2521                          | 0,2514    | 0,0007 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка

потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 40°C.

Таблица 7. Баланс установленной, тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителя, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Котельная №3 с. Таежное   | 1,26                             | -                           | 0,1227                                     | 0,1227                            | +0,2133  |
| 2 | Котельная №2 с. Таежное   | 0,6                              | -                           | 0,245                                      | 0,245                             | +0,097   |
| 3 | Котельная №1 с. Таежное   | 0,86                             | 0,0023                      | 0,2521                                     | 0,2498                            | +0,4302  |

### Часть 7. Балансы теплоносителя

На котельной с. Таежное водоподготовительные установки для теплоносителя имеются.

Таблица 8. Расчетное количество теплоносителя

| Наименование источника                                       | Котельная №3 с. Таежное |
|--|-------------------------|
| Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч                | 55,32                   |
| Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:                        | 0,17                    |
| Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0                       |
| Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч | 0                       |
| Расход сетевой воды на ГВС, т/ч                              | 0,15                    |
| Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч       | 0,02                    |

Таблица 9. Расчетное количество теплоносителя

| Наименование источника                        | Котельная №2 с. Таежное |
|---|-------------------------|
| Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч | 16,27                   |

|  |      |
|--|------|
| Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:                        | 0,02 |
| Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0    |
| Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч | 0    |
| Расход сетевой воды на ГВС, т/ч                              | 0    |
| Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч       | 0,02 |

Таблица 10. Расчетное количество теплоносителя

| Наименование источника                                       | Котельная №1 с. Таежное |
|--|-------------------------|
| Расход сетевой воды на систему отопления, т/ч                | 16,21                   |
| Расход воды на подпитку, т/ч, в т.ч.:                        | 0,03                    |
| Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч | 0                       |
| Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч | 0                       |
| Расход сетевой воды на ГВС, т/ч                              | 0,01                    |
| Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч       | 0,02                    |

### Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Таежное в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь.

Таблица 11. Характеристика топлива

| Вид топлива | Место поставки            | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| Бурый уголь | Орловский угольный разрез | 3750                              | -          |

### Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [P], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит=0,97;
- тепловых сетей Ртс=0,9
- потребителя теплоты Рпт=0,99;
- СЦТ в целом Рсцт =  $0,9 \times 0,97 \times 0,99 = 0,86$ .

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть. В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов  $w$  (1/км. год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

$$P=e^{-w} \quad (9.1)$$

где,

$w$  – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год);

$$w=a \times m \times K_c \times d_{0.208} \quad (9.2)$$

где,

$a$  – эмпирический коэффициент, принимается равным 0,00003;  $m$  – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

$K_c$  – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

При проектировании  $K_c=1$ . Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

$$K_c=3 \times I^{2,6} \quad (9.3)$$

$$I=n^{n_0} \quad (9.4)$$

где,

$I$  – индекс утраты ресурса;  $n$  – возраст трубопровода, год;

$n_0$  – расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу.

Таблица 12. Надежность теплоснабжения

| №<br>п/п | Год ввода в<br>эксплуатацию | Диаметр,<br>мм | Kс        | Плотность<br>потока<br>отказ<br>ов | Вероятность<br>безотказной<br>работы |
|----------|-----------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 1968                        | 80             | 13,830242 | 0,000245354                        | 0,999754676                          |
| 2        | 1968                        | 50             | 13,830242 | 0,000222503                        | 0,999777521                          |
|          | 1962                        | 100            | 19,149599 | 0,000355861                        | 0,999644202                          |
| 3        | 1962                        | 100            | 19,149599 | 0,000355861                        | 0,999644202                          |
|          | 1972                        | 100            | 10,857136 | 0,000201761                        | 0,99979826                           |
| 4        | 1994                        | 80             | 1,4697267 | 2,60736E-05                        | 0,999973927                          |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика» или Справочника Манюк В.И. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

$$\frac{Q_0}{(t_B - t_h) \beta} = \frac{q_0 V}{Z} e^{-\frac{q_0 V}{Z} t} \quad (9.5)$$

где

$t_B$  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  $Z$  в часах, после наступления исходного события, °C;  $Z$  - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

$t_h$  - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;  $t_h$ -температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени  $Z$ , °C;

$Q_0$  - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

$q_0 V$  - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(°C);  $\beta$  - коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40 ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом здании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения, при  $Q_0 = 0$ ) формула имеет

следующий вид

$$q_0 V$$

□ □

$$Z \square \square \square \ln \frac{(t_B - t_h)}{(t_B - t_h)}$$

(9.6)

где внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения ( $+12^{\circ}\text{C}$  для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Таблица 13. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$ | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до $+12^{\circ}\text{C}$ |
|---|---|--|
| -42   | 0   | 5,25   |
| -40   | 9   | 5,72   |
| -35   | 78  | 6,28   |
| -30   | 203   | 6,97   |
| -25   | 417   | 7,82   |
| -20   | 745   | 8,92   |
| -15   | 1205  | 10,38  |
| -10   | 1853  | 12,4   |
| -5  | 2741  | 15,42  |
| 0   | 3804  | 20,43  |
| +5  | 4796  | 30,48  |
| +8  | 5195  | 43,94  |

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей вызвано устареванием трубопроводов, так как параметр потока отказов  $\omega$ , для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участков, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы, превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов  $\omega$  для которых принимает большие значения;
- строительство резервных связей (перемычек);
- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендацией по повышению надёжности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей - вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные не были предоставлены.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с. Таежное услуги по теплоснабжению оказывает – ОАО «КрасЭко»

Таблица 14. Динамика утвержденных тарифов

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели   | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |      |        |                                   |        |
|--|--|---|------|--------|-----------------------------------|--------|
|  |  | 2011  | 2012 | Изм, % | 01.01.202<br>5-<br>31.12.202<br>5 | Изм, % |
| ОАО «КрасЭко»                            | прочие потребители, руб./Гкал                          | -   | -    | -      | 6794,45                           | -      |
|  | население (с НДС)                                      |   |      |        | 8153,34                           |        |
|  | Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал          | -   | -    |        | 0,00                              |        |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час | -   | -    |        | 0,00                              |        |

## **Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.**

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

Тепловые сети имеют достаточно большой процент износа.


Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, капли с перекрытий и проникновение атмосферных осадков отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

Котельная не оснащена приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.


## **Список использованных источников**


1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утверженные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).
3. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 1. Существующая схема тепловой сети.



Приложение 2. Схема административного деления с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов).





**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЁЖЕНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

СПР-2025-025-СТ

2025 год

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЁЖЕНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА**

**СПР-2025-020-СТ**

**2025 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Введение   | 28 |
| Общие положения  | 29 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  | 29 |
| 1.1. Площадь строительных фондов и приrostы площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)                 | 29 |
| 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  | 30 |
| 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 30 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей   | 30 |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения  | 30 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии  | 31 |
| 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии   | 31 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе   | 31 |
| 2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии  | 32 |
| 2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии  | 32 |
| 2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии   | 32 |
| 2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто   | 32 |
| 2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях   | 33 |
| 2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности  | 33 |

|   |    |
|---|----|
| 2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | 34 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя   | 34 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей  | 34 |
| 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения  | 34 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей  | 35 |
| 4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)   | 35 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии   | 35 |
| 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  | 35 |
| 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных   | 35 |
| 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа  | 35 |
| 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода   | 36 |
| 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе  | 36 |
| 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения   | 36 |
| 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей   | 36 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей   | 36 |
| 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с  | 37 |

|   |    |
|---|----|
| резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)  |    |
| 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку                            | 37 |
| 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 37 |
| 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы   | 37 |
| 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения   | 37 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы   | 37 |
| Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения  | 38 |
| Раздел 8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение   | 39 |
| 8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе   | 41 |
| Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации   | 41 |
| Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии   | 45 |
| Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям  | 45 |
| Список использованных источников  | 46 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района Красноярского края на период до 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

## **Общие положения**

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

### **Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Таеженского сельсовета тепловой энергией;
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;
- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

### **Характеристика Таеженского сельсовета:**

В состав МО Таёженского сельсовета входит один населённый пункт – село Таёжное расположено западнее г. Канска на 63 км. На севере граничит с Мокрушенским сельсоветом, на северо-востоке с Красно-Курышским сельсоветом, на юге с Рыбинским районом, на западе с Сухобузимским районом. Сообщается с ближайшим железнодорожным пунктом (г. Канск) по дороге на 50% с гравийным покрытием.

Общая площадь сельсовета 579 кв.км, в том числе занято лесом 573 кв.км. 88 га в черте населённого пункта для ведения личного подсобного хозяйства; из них 29 га свободные земельные участки. Под сенокосами 37 га, промышленные 1,2га.

### **Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории**

1.1. Площадь строительных фондов и приrostы площасти строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных

предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

**На первом этапе с 2013 по 2018 г** не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения.

**На втором этапе с 2019 по 2023 г** не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения.

**На третьем этапе с 2024 по 2028 г** не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения.

## **1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приrostы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе**

Не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключать к централизованной системе теплоснабжения.

## **1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе**

Объем потребления тепловой энергии для объектов расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на протяжении всего развития села до 2028 года.

Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе теплоснабжения населенного пункта.

## **Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**

### **2.1. Радиус эффективного теплоснабжения**

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

## **2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

В настоящее время на территории с. Таежное Канского района существует централизованная система теплоснабжения.

В селе три котельных мощностью 1,26, 0,6 и 0,86 Гкал/час.

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2020 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Для этого предлагается разработать проектную документацию с определением марки и количества теплообменного оборудования, а также запорной арматуры.

## **2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.**

Данные по потреблению тепловой энергии и ГВС абонентов представлены в таблице. Все остальные абоненты имеют индивидуальные источники тепла.

Таблица 1. Реестр абонентов.

| Теплоисточник                      | Присоединенный потребитель (по реестру договоров) | Заявленная максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час | Заявленная максимальная нагрузка ГВС, на Гкал/час |
|------------------------------------|---|---|---|
| Котельная с. Таежное (школа)       | МОУ Таеженская средняя общеобразовательная школа  | 0,6   | 0   |
| Котельная с. Таежное (больница)    | МБУЗ Таеженская участковая больница               | 0,86  | 0   |
| Котельная с. Таежное (детский сад) | Жилые дома  | 0,1   | 0,0007  |
|                                    | МДОУ Таеженский детский сад                       | 1,16  | 0   |

На расчетный период в перспективных и существующих зонах действия индивидуальных источников тепла остаются без изменения.

## **2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.**

**2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.**

Таблица 2. Существующие значения установленной тепловой мощности

| Источник тепловой энергии               | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
|---|---|--|
| Котельная №3                            | 1,26  | 1,26   |
| Источник тепловой энергии<br>с. Таежное | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| Котельная №2<br>с. Таежное              | 0,6   | 0,6  |
| Котельная №1<br>с. Таежное              | 0,86  | 0,86   |

**2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.**

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается.

**2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды источников тепловой энергии**

Таблица 3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды.

| Источник тепловой энергии | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
|---------------------------|---|--|
| Котельная №3 с. Таежное   | 0,01260   | 0,01260  |
| Котельная №2 с. Таежное   | 0,006   | 0,006  |
| Котельная №1 с. Таежное   | 0,0086  | 0,0086   |

**2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто**

Таблица 4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности

| Наименование котельной  | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |               |
|-------------------------|--|---|---------------|
|                         |  | существующие                              | перспективные |
| Котельная №3 с. Таежное | 1,26   | 1,26                                      | 1,26          |
| Котельная №2 с. Таежное | 0,6  | 0,6                                       | 0,6           |
| Котельная №1 с. Таежное | 0,86   | 0,86                                      | 0,86          |

**2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях**

Таблица 5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
|---------------------------|--|---|
| Котельная №3 с. Таежное   | 0,00891  | 0,00891   |
| Котельная №2 с. Таежное   | 0,00022  | 0,00022   |
| Котельная №1 с. Таежное   | 0,00908  | 0,00908   |

**2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности**

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

**2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф**

Таблица 6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час | Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час |
|---------------------------|---|--|
| Котельная №3 с.Таежное    | 0,1227  | 0,1227   |
| Котельная №2 с.Таежное    | 0,245   | 0,245  |
| Котельная №1 с.Таежное    | 0,2521  | 0,2521   |

### **Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя**

#### **3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе ГВС и отопления компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети и системах отопления и ГВС потребителя.

#### **3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения.».

Таблица 7. Потери теплоносителя в аварийном режиме работы систем теплоснабжения.

| Наименование источника тепловой энергии | Существующий объем аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления, т/ч | Перспективный объем аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления, т/ч |
|---|--|---|
|---|--|---|

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| Котельная №3 с.Таежное | 1,12 | 1,12 |
| Котельная №2 с.Таежное | 0,32 | 0,32 |
| Котельная №1 с.Таежное | 0,32 | 0,32 |

**Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

В соответствии с перспективными нагрузками строительство новой котельной не требуется.

**4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Не планируется.

**4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Не планируется.

**4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных**

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются. Существующая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.

Перевод существующей котельной в режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразен.

**4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа**

Предложения по дооборудованию существующей котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода для обеспечения электроэнергией на собственные нужды котельной и для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии, не разрабатываются.

**4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода**

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

**4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе**

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является невозможным по причине наличия только одного источника тепловой энергии.

**4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения**

На 2013 г. фактический температурный график с. Таежное составляет 95/70°C. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

#### **4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

#### **Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

##### **5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуется, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.

##### **5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не требуется, в связи с отсутствием приростов тепловой энергии.

##### **5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

**5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы**

Не планируется.

**5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения**

Не планируется.

**Раздел 6. Перспективные топливные балансы**

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрена. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельной с. Таежное в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице:

Таблица 8. Характеристика топлива.

| Вид топлива        | Место поставки            | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| Бурый уголь<br>2БР | Орловский угольный разрез | 3750                              | -          |

**Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения**

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях с. Таежное рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении ОАО «КрасЭко». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;
- произвести полный капитальный ремонт сетей теплоснабжения;
- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;
- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;
- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта,

должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

\*после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово - предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

## **Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Техническая и экономическая целесообразность.

Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или

непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.

Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закрытых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горячей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.

В настоящее время теплоснабжение в с. Таежное обеспечивает три котельных.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в с. Таежное привел к следующим выводам:

1. Системы теплоснабжения с. Таежное проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график от котельной 95/70°C. Из анализа фактического температурного графика следует, что разница температур теплоносителя подающего и обратного трубопроводов меньше 25°C, соответственно, подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя.

2. Систематическое отклонение температуры теплоносителя на границе раздела от утвержденного температурного режима работы теплоисточника (провалы температуры) приводит к дефициту тепла у населения.

3. Более 50 % тепловых сетей имеют большой процент износа, срок службы трубопроводов более 25 лет.

4. Отсутствует регулировка гидравлических режимов системы теплоснабжения.

5. Котельные не оснащены приборами учета произведенной и отпущененной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла.

Влияние на функционирование систем теплопотребление оказывают изменившиеся санитарные нормы к параметрам теплоносителя, подаваемого на ГВС

В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения.

Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°C и не более 75°C.

Следующим нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011г. (ред. 30.12.2012).

Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляется путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Часть 9.

Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения с. Таежное на перспективу до 2028 года должно осуществляться согласно указанным нормативно-правовыми актами.

б) Технические подходы и структурные изменения.

Для обеспечения развития системы теплоснабжения в с. Таежное предлагается:

- реконструкция существующих теплоисточников и тепловых сетей;
- замена изношенных трубопроводов тепловых сетей от котельной;
- покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляцией или теплоизоляционной краской;
- установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования;
- установка частотно-регулируемого привода для насосов.

Рассматриваются три варианта развития подключения потребителей на период с 2013 до 2028гг:

1) Теплоснабжение жилых домов с. Таежное от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива;

2) Строительство собственного источника тепла;

3) Подключение потребителей с. Таежное к существующим тепловым сетям от котельной;

В качестве основного варианта развития подключения потребителей на период с 2013 до 2028гг был выбран 3 вариант.

в) Основные экономические показатели.

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для котельных. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.

В каждом конкретном случае основной перечень оборудования котельной будет зависеть от технических характеристик.

Таблица 9. Стоимость проектно-сметной документации.

|   |        |
|---|--------|
| Составление проектно-сметной документации | 5-7%   |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 40-50% |
| Оборудование                              | 43-55% |

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2028 года, что продуктивно существующим законодательством.

### **8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе**

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице 10.

Таблица 10.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство.

| №<br>п/п                     | Объект    | Наименование работ   | Ед.<br>измере<br>ния | Кол-<br>во | Ориентировочн<br>ая стоимость,<br>тыс. руб. |
|------------------------------|-----------|--|----------------------|------------|---|
| 1 этап (с 2013 по 2028 гг)   |           |  |                      |            |   |
| 1                            | Котельная | 1.Проведение режимноналадочных испытаний котлов;<br>2.Покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляционной краской;<br>3. Установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования;<br>4.Организация учета отпущеного тепла. | -                    | -          | 894   |
| 2-3 этап (с 2019 по 2028 гг) |           |  |                      |            |   |
| Не предусмотрено             |           |  |                      |            |   |

### **Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующим критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:

- a) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
- г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией с. Таежное является ОАО «КрасЭко», охватывающая всю территорию села по обеспечению теплоснабжением объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей, находящихся в селе. Следовательно, в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуется ОАО «КрасЭко».

#### **Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 11. Распределение тепловой энергии.

| №<br>п/п | Наименование котельной | Установленная<br>мощность,<br>Гкал/час | Подключенная<br>нагрузка, Гкал/час |
|----------|------------------------|--|------------------------------------|
| 1        | Котельная №3 с.Таежное | 1,26                                   | -                                  |
|          | Котельная №2 с.Таежное | 0,6                                    |                                    |
|          | Котельная №1 с.Таежное | 0,86                                   |                                    |

#### **Раздел 11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям**

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не

имеющих эксплуатирующей организацией) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ОАО «КрасЭко» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляться на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

В настоящее время участков бесхозяйных тепловых сетей в с. Таежное не было выявлено.

#### **Список использованных источников**

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утвержденные совместным приказом Минэнерго РФ и Минрегиона РФ).
3. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

**РЕЗОЛЮЦИЯ**  
публичных слушаний по проекту ежегодной актуализации схемы  
теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год

От « 02 » апреля 2025 г.

№ 1

Обсудив проект ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год, руководствуясь ст. 42 Устава Таеженского сельсовета Канского района Красноярского края

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год в целом.
2. Предложений и замечаний от участвующих в публичных слушаниях не поступало.

Глава Таеженского сельсовета



И.А. Малахов

**ПРОТОКОЛ № 1**  
публичных слушаний по проекту ежегодной актуализации схемы теплоснабжения  
Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год

От « 02 » апреля 2025 года

с. Таежное

15:00 ч.

*Место проведения:* администрация Таеженского сельсовета

*Председатель:* Малахов И.А. - Глава Таеженского сельсовета

*Секретарь:* Навалихина Н.И. - заместитель главы Таеженского сельсовета

*Присутствовали:* 13 человек

*Повестка дня:* слушания по проекту ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год.

**СЛУШАЛИ:** главу Таеженского сельсовета Малахова И.А., который пояснил, что во исполнение требований действующего законодательства на основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава Таеженского сельсовета Канского района Красноярского края необходимо актуализировать схему теплоснабжения на территории Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год.

**СЛУШАЛИ:** ведущего специалиста по земельным отношениям Бойко О.С.:

- В соответствии с законодательством были своевременно уведомлены о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения ресурсоснабжающая организация ОАО «КрасЭко» и администрация Канского района. В ответ на наше уведомление от них поступило письменное предложение с указанием внесения изменений в схему теплоснабжения. Замечания от других лиц не поступило.

- уведомление о проведении публичных слушаний по проекту ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год размещено на официальном сайте Таеженского сельсовета <https://taezhenskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/> и опубликовано в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Таежное» в № 5 (521) от 21.03.2025 г.

- Мы собрались здесь, чтобы выслушать Ваши предложения и замечания по данному проекту. У кого есть какие-нибудь предложения и замечания?

**ВЫСТАУПИЛИ:** Дележов В.А.

**СЛУШАЛИ:** главу Таеженского сельсовета Малахова И.А.:

- Есть ли желающие внести свои предложения и замечания к данному проекту? Если предложений нет, то прошу Вас проголосовать за проект ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Таеженского сельсовета Канского района на 2026 год.  
Предложений и замечаний от участников в публичных слушаниях не поступило.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 12    «Против» - 0    «Воздержались» - 1

Председатель

*Малахов*

И.А. Малахов

Секретарь

*Навалихина*

Н.И. Навалихина

**Уведомление  
о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения в Таеженском  
сельсовете Канского района Красноярского края до 2028 года**

Постановлением Главы Таеженского сельсовета от 09.01.2014 г. № 1-пг утверждена схема теплоснабжения сельского поселения Таеженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края, согласно пунктам 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Предложения по актуализации схемы теплоснабжения просим направлять по адресу: 663637, Красноярский край, Канский район, село Таежное, ул. Ленина, 25 телефон 8(39161)73-8-80, электронная почта [taezhnoeadm@yandex.ru](mailto:taezhnoeadm@yandex.ru)

Срок сбора замечаний и предложений до 1 марта 2025 года.

Глава Таеженского сельсовета

И.А. Малахов  
14.01.2025год


## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации Канского района «Об утверждении разработанной схемы теплоснабжения Таеженского сельсовета, муниципального образования Канский район на период до 2028 года».

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» следует утвердить разработанную схему теплоснабжения Таеженского сельсовета, муниципального образования Канский район на период до 2028 года.

Начальник МКУ «УС, ЖКХ и  
ООНС администрации Канского района»

А.А. Заруцкий



**Лист согласования**  
 По проекту Постановление «Постановление. Актуализация схемы Т/С Таежное»  
 (указывается название)

Подписал: Котин Владимир Николаевич 25.04.2025

Комментарии инициатора:

Версия № 2

Дата отправки на согласование 24.04.2025, Контрольный срок согласования: 25.04.2025

Ход согласования:

| Согласующее подразделение                | Согласующее лицо, Ф.И.О.        | Отметка о согласовании   | Дата поступления | Дата согласования |
|--|---------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Организационно-правовой отдел            | Англицкая Валентина Павловна    | Согласовано с комментариями: обратите внимание на то, как я вам поправила документ: весь текст теперь одним шрифтом, все абзацы выравнены по ширине и т.д. | 24.04.2025       | 25.04.2025        |
| МКУ Управление строительства, ЖКХ и ООПС | Заруцкий Александр Анастасьевич | Согласовано  | 24.04.2025       | 24.04.2025        |
| Организационно-правовой отдел            | Катунин Владислав Анатольевич   | Согласовано  | 24.04.2025       | 25.04.2025        |

Подписал: Котин Владимир Николаевич 25.04.2025

Комментарии инициатора:

Версия № 1

Дата отправки на согласование 23.04.2025, Контрольный срок согласования: 24.04.2025

Ход согласования:

| Согласующее подразделение                | Согласующее лицо, Ф.И.О.        | Отметка о согласовании | Дата поступления | Дата согласования |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| МКУ Управление строительства, ЖКХ и ООПС | Заруцкий Александр Анастасьевич | Не согласовывалось     | 23.04.2025       | 23.04.2025        |
| Организационно-правовой отдел            | Катунин Владислав Анатольевич   | Не согласовывалось     | 23.04.2025       | 23.04.2025        |
| Организационно-правовой отдел            | Англицкая Валентина Павловна    | Не согласовано         | 23.04.2025       | 23.04.2025        |

Замечания:

| Согласующее лицо, Ф.И.О.     | Коротко предложения, формулировки, разногласия   | Ответ на замечания  |
|------------------------------|--|---------------------|
| Англицкая Валентина Павловна | 1. почему вы заново загружаете документ, а не работаете в прежнем(где сохранена история согласования)? 2. на самом постановлении, в правом верхнем углу, лишнее слово приложение 3. в приложении отметка о приложении оформлена неверно 4. в приложении съехали разделы (например, в оглавлении у вас уже следующая страница и т.д.) | замечание устранено |

Резюме: «Документ подписан»

(«Документ готов к подписанию» / «Выявлены принципиальные разногласия, требуется решение утверждающего лица» / «принято решение о снятии документа с согласования»)

Инициатор:

Подразделение: МКУ Управление строительства, ЖКХ и ООПС

Должность: Инженер-теплотехник Ф.И.О.: Скрипин Андрей Вячеславович